

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

Č. j.: KUOK 111180/2025

V Olomouci dne 6. 10. 2025

Spis. zn.: KÚOK/84627/2025/OŽPZ/7288

Vyřizuje: Ing. Hana Miervová

Telefon: 585 508 628

Datová schránka: qiabfmf

E-mail: h.miervova@olkraj.cz

Počet listů: 5

Počet příloh: -

Počet listů / svazků příloh: - / -

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako orgán kraje v přenesené působnosti podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 14 odst. 1 písm. a) bodu 6. zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“), **vydává** na základě žádosti společnosti Veolia Energie ČR, a. s., IČO: 451 93 410, se sídlem 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, zastoupené na základě substituční plné moci společností MCo EWC s. r. o., IČO: 079 01 429, se sídlem Hády 968/2, 614 00 Brno, doručené dne 16. 7. 2025 postoupením z Magistrátu města Olomouce, kompletně doplněné o veškeré náležitosti dne 26. 8. 2025, ve věci záměru „**Instalace záložního zdroje pro napájení části elektro**“, připravovaného k realizaci v katastrálním území Hodolany, na pozemku parc. č. st 1219 (dále jen „záměr“), na základě projektové dokumentace datované 15. 5. 2025, pro povolení stavby „Instalace záložního zdroje pro napájení částí elektro“, zpracované společností MCo EWC s. r. o., IČO: 079 01 429, se sídlem Hády 968/2, 614 00 Brno - Maloměřice, vypracované autorizovanou osobou – autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Ing. Roman Klobouček (ČKAIT 0007063) dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu a na základě **§ 6 odst. 1** zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.

I.

Záměr „Instalace záložního zdroje pro napájení části elektro“ je přípustný z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí za níže uvedených podmínek.

Toto jednotné environmentální stanovisko je vydáváno za tyto správní úkony:

- Závazné stanovisko dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu (stavebního zákona).
- Závazné stanovisko dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití.

II.

Z hlediska ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), krajský úřad **souhlasí s povolením** předmětného záměru „Instalace záložního zdroje pro napájení části elektro“ v k. ú. Hodolany, jehož součástí je níže specifikovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší, uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Název zdroje: **Náhradní zdroj elektrické energie**

- spalovací zařízení spalující kapalná paliva (nafta),
- záložní zdroj el. energie – dieselgenerátor,
- spalovací zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu **695 kW**.

Klasifikace zdroje: *Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší*

- dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší označený kódem **1.2.** „*Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně*“.
- dle přílohy č. 2, části II, k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „emisní vyhláška“).

Umístění zdroje:

- Ve stávajícím areálu Teplárny Olomouc, Tovární 839/46, 779 00 Olomouc, na pozemku parc. č. st. 1219 v k. ú. Hodolany.

Provozovatel zdroje:

- Veolia Energie ČR, a. s., IČO: 451 93 410, se sídlem 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.

Souhlasné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Stavební a technologické parametry zdroje znečišťování ovzduší, především jeho kapacita, technické parametry a procesy na něm probíhající, budou při realizaci stavby dodrženy ve shodě se spisovou dokumentací předloženou v tomto řízení.

2. Případné další změny technologických zařízení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší při realizaci stavby nesmí být provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší.

III.

Z hlediska ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) a ve spojení s § 151 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) krajský úřad **souhlasí s povolením** předmětného záměru „**Instalace záložního zdroje pro napájení části elektro**“ v k. ú. Hodolany, **z hlediska nakládání s odpady** nebo vedlejšími produkty.

Souhlasné stanovisko se vydává za podmínky:

1. Doklady o předání stavebních a demoličních odpadů budou zaslány odboru životního prostředí, Magistrátu města Olomouce.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 3 zákona o JES od společnosti Veolia Energie ČR, a. s., IČO: 451 93 410, se sídlem 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, zastoupené na základě substituční plné moci společností MICo EWC s. r. o., IČO: 079 01 429, se sídlem Hády 968/2, 614 00 Brno, doručené dne 16. 7. 2025 postoupením z Magistrátu města Olomouce, kompletně doplněné o veškeré náležitosti dne 26. 8. 2025, ve věci záměru „Instalace záložního zdroje pro napájení části elektro“, připravovaného k realizaci v katastrálním území Hodolany, na pozemku parc. č. st 1219, na základě projektové dokumentace datované 15. 5. 2025, pro povolení stavby „Instalace záložního zdroje pro napájení částí elektro“, zpracované společností MICo EWC s. r. o., IČO: 079 01 429, se sídlem Hády 968/2, 614 00 Brno - Maloměřice, vypracované autorizovanou osobou – autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Ing. Roman Klobouček (ČKAIT 0007063).

Krajský úřad, jako dotčený orgán z hlediska ochrany životního prostředí, dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona o JES vyzval žadatele dne 8. 8. 2025 pod č. j.: KUOK 93134/2025 k odstranění vad žádosti. Dne 26. 8. 2025 a zaevidovanou pod č. j.: KUOK 98547/2025 obdržel krajský úřad doplněnou žádost o JES.

V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona o JES požádal krajský úřad dne 8. 9. 2025 pod č.j.: KUOK 103025/2025 Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí o vyjádření k danému záměru podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“), souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry. Působnost, která přísluší vodoprávním úřadům, vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pokud

ji tento zákon nesvěřuje jiným orgánům. A dále také podle § 146 odst. 3 zákona o odpadech, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává dle písm. a) závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a dodržení hierarchie odpadového hospodářství.

Vyjádření Magistrátu města Olomouce bylo krajskému úřadu doručeno dne 23. 9. 2025 a zaevidováno pod č. j.: KUOK 109707/2025 s konstatováním, že záměr je z hlediska zákona o vodách přípustný za dodržení uvedených podmínek, z hlediska zákona o odpadech Magistrát města Olomouce dne 25. 9. 2025 sdělil, že se záměrem souhlasí.

Spisová dokumentace obsahovala tyto podkladové dokumenty:

1. Žádost společnosti Veolia Energie ČR, a. s., IČO: 451 93 410, zastoupená na základě substituční plné moci společností MICO EWC s. r. o., IČO: 079 01 429, doručená dne 16. 7. 2025, postoupením z Magistrátu města Olomouce, a zaevidovaná pod č. j.: KUOK 84627/2025.
2. Doplněná žádost společnosti Veolia Energie ČR, a. s., IČO: 451 93 410, zastoupená na základě substituční plné moci společností MICO EWC s. r. o., IČO: 079 01 429, doručená dne 26. 8. 2025 a zaevidovaná pod č. j.: KUOK 98547/2025.
3. Plná moc společnosti Veolia Energie ČR, a. s., IČO: 451 93 410 pro společnost TERMONTA PRAHA a. s., IČO: 471 16 234, Třebostická 46/11, Strašnice, 100 00 Praha 10 ze dne 25. 4. 2025.
4. Plná moc společnosti TERMONTA PRAHA a. s., IČO: 471 16 234 pro společnost MICO EWC s. r. o., IČO: 079 01 429, Hády 968/2, 614 00 Brno - Maloměřice ze dne 5. 5. 2025
5. Projektová dokumentace pro povolení stavby „Instalace záložního zdroje pro napájení částí elektro“, zpracované společností MICO EWC s. r. o., IČO: 079 01 429, se sídlem Hády 968/2, 614 00 Brno - Maloměřice, vypracované autorizovanou osobou – autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Ing. Roman Klobouček (ČKAIT 0007063), datované 15. 5. 2025.
6. Stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s. p., Brno, pod č. j.: PM-34511/2025/5203/PI ze dne 22. 8. 2025.
7. Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Olomouc“ vydané krajským úřadem dne 2. 5. 2007 pod č. j.: KUOK 117899/2006, ve znění pozdějších změn - Plné znění INTEGROVANÉHO POVOLENÍ.
8. Vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí doručené dne 23. 9. 2025, zaevidována pod č. j.: KUOK 109707/2025.
9. Sdělení Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, doručené emailem dne 25. 9. 2025.

Popis záměru:

Předmětem dokumentace pro povolení záměru jsou úpravy stávajícího stavebního objektu čerpací stanice požární vody a instalace nového záložního zdroje. Záměr řeší instalaci záložního zdroje – dieselgenerátoru o celkovém jmenovitém tepelném

příkonu 695 kW, který bude sloužit pro napájení vybraných okruhů pro zajištění napájení kritického zařízení v době výpadku napájecí sítě Teplárny Olomouc, Tovární 839/46, 779 00 Olomouc. Součástí záměru je úprava v zapojení ve stávajících napájecích rozvaděčích vybraných okruhů a instalace potřebných kabelových tras. Pro možnost instalace záložního zdroje jsou navrženy stavební úpravy stávajícího objektu čerpací stanice požární vody. Realizace záměru bude probíhat pouze ve stávajících objektech stavebníka, tj. v areálu Veolia Energie ČR, a.s., konkrétně se jedná o pozemek parc. č. st. 1219 v k. ú. Hodolany. Dotčený pozemek se nachází v Q20 a Q100 záplavového území významného vodního toku Morava.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na posuzované složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k posuzovaným zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Předmětný záměr byl posouzen komplexně, z hlediska všech složek ochrany životního prostředí, v případě, kterých jsou správní úkony nahrazovány JES. Z tohoto posouzení vyplynulo, že v rámci předmětného záměru jsou dotčeny pouze veřejné zájmy v oblasti **ochrany ovzduší a odpadového hospodářství**.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Závazné stanovisko dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu (stavebního zákona).
- Závazné stanovisko dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhajícím povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití.

Konkrétně se jedná o tyto správní úkony:

Ad. II.

Závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší k řízením podle jiného právního předpisu (stavebního zákona) dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.

Předmětem záměru je instalace záložního zdroje pro napájení vybraných okruhů pro zajištění napájení kritického zařízení v době výpadku napájecí sítě Teplárny Olomouc. Jmenovitý tepelný příkon záložního zdroje je 695 kW. Spotřeba nafty pro provoz záložního zdroje, který je zajištěn instalací dieselgenerátoru, je při plném výkonu 50 l/hod. Nově instalované zařízení bude sloužit k zálohování vybraných spotřebičů a bude v provozu pouze v případě úplného výpadku elektrické energie v celém areálu a po dobu servisních zkoušek (tj. 1 x za 3 měsíce).

Záložní zdroj elektrické energie - ENERGOCENTRUM (Motorgenerátor), výrobce GENMAC S.r.l.s.u., typ GES 360 SCANIA_SILENT_COMAP o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 695 kW je dle ustanovení § 2 písm. e) a g) zákona o ochraně ovzduší, klasifikován jako vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší, uvedený pod kódem 1.2. „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“. Podmínky provozu (specifické emisní limity) jsou pro tyto zdroje stanoveny v části II, přílohy č.2 k emisní vyhlášce s tím, že specifické emisní limity se však na záložní zdroje energie provozované méně než 300 provozních hodin ročně nevztahují. Provozovatel zdroje, s odkazem na ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší, nemá legislativně stanovenou povinnost zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší.

Jedná se o změnu stávajícího zařízení včetně příslušenství pro zařízení „Teplárna Olomouc“ zařazeného dle přílohy č. 1, bodu 1.1. „*Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více*“ zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“).

Toto souhlasné stanovisko se vydává za podmínek uvedených ve výrokové části II. dokumentu. Podmínka č. 1 a č. 2 zdůrazňují závaznost předložené spisové dokumentace, ze které krajský úřad vycházel při formulaci JES s tím, že případné změny této dokumentace, zejména pak ty, v jejichž důsledku by došlo k navýšení emisí znečišťujících látek z provozu předmětného zdroje znečišťování ovzduší, je nezbytné s krajským úřadem projednat.

V rámci realizace záměru je nutné při stavební činnosti v maximální možné míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů. Jedná se o legislativně stanovenou povinnost vyplývající z ustanovení § 16 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší cit.: „*Zhotovitel podle stavebního zákona je povinen při provádění záměru, jeho změně nebo při odstraňování stavby dodržovat opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezování jejího šíření v souladu s přílohou č. 10 k tomuto zákonu, je-li to pro něj technicky možné a ekonomicky přijatelné.*“.

K naplnění tohoto cíle zdejší krajský úřad doporučuje využívat a uplatňovat i opatření uvedená v „*Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností*“ a „*Metodiku pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM₁₀*“. Tyto metodické pokyny přináší soubor opatření pro omezování emisí prachových částic ze stavební činnosti a jejich imisních dopadů na okolní obytnou zástavbu a jsou dostupné na webových stránkách MŽP <https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ochrana-ovzdusi/zdroje-zneucistovani-ovzdusi>.

Současně je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v „Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07“ a jeho aktualizaci pro období 2020 +, ve znění

aktualizačního dodatku z roku 2024. Uvedený koncepční dokument byl Ministerstvem životního prostředí zpracován pro území Olomouckého a Zlínského kraje s tím, že byl zveřejněn ve Věstníku MŽP - částka 8, říjen 2020. Rovněž tak zdejší orgán ochrany ovzduší doporučuje, v přiměřeném rozsahu aplikovat opatření ke snížení emisí, uvedená v souvisejícím dokumentu „Podpůrná opatření k aktualizovaným programům zlepšování kvality ovzduší pro období 2020+“.

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší lze provozovat jen na základě rozhodnutí krajského úřadu - povolení provozu - dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší. Nicméně dle § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší se povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. c) nevydává podle zákona o ochraně ovzduší, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci.

Předmětný stacionární zdroj znečišťování ovzduší (Náhradní zdroj elektrické energie) bude veden v režimu zákona o integrované prevenci jako součást stávající Teplárny Olomouc, která má vydané platné integrované povolení pro zařízení „Teplárna Olomouc“ ze dne 2. 5. 2007 pod č. j.: KUOK 117899/2006, ve znění pozdějších změn.

Upozorňujeme provozovatele uvedeného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, na povinnost požádat příslušný orgán - krajský úřad - o vydání změny integrovaného povolení dle zákona o integrované prevenci.

Předložená žádost obsahovala veškeré podklady nezbytné pro posouzení vlivu stavby předmětného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší. Krajský úřad prověřil doručenou žádost a další související podklady s konstatováním, že bylo dostatečně prokázáno, že předmětný zdroj vyhovuje požadavkům aktuální legislativy v oblasti ochrany ovzduší.

Na základě uvedeného krajský úřad po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Ad. III.

Závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

V rámci realizace záměru budou provedeny pouze minimální demoliční práce, a to demolice stávající zdi pro možnost instalace montážních vrat a budou realizovány prostupy pro nově instalované kabely el. energie a vstup pro vyústění výfuku záložního zdroje.

Krajský úřad stanovil podmínku k omezení negativních vlivů záměru. Podmínka č. 1 vychází z § 93a odst. 2 zákona o odpadech, kdy stavebník je povinen neprodleně zaslat doklady podle § 93a odst. 1 orgánu, který vydal

JES. Krajský úřad uložil povinnost, že stavebník je povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností – Magistrátu města Olomouce (dále jen „ORP“), doklady ze stavby prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. Musí být prokázáno, jak stavebník nakládal s odpady ze stavby, tzn., do jakého odpadového zařízení je předal a v jakém množství, aby bylo zřejmé, že všechny odpady, pokud nebyly využity na místě, byly předány do těchto zařízení. Za tento doklad není považováno prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení od zhotovitele stavby nebo stavebníka, že s odpady a dalšími materiály bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech. Krajský úřad stanovil tuto podmínku za účelem možného ověření, případně kontroly ze strany ORP, neboť tyto doklady stavebníci zasílají na ORP běžně ve všech případech, kdy k vydání závazného stanoviska JES k záměrům není kompetentní krajský úřad ani Ministerstvo životního prostředí.

Krajský úřad upozorňuje že všechny odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí což vychází z ustanovení § 13 odst. 1 zákona o odpadech, kdy každý je povinen nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu, při nakládání s odpady nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí. Dále krajský úřad upozorňuje, že odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před odcizením, únikem nebo znehodnocením, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

Krajský úřad zdůrazňuje, že odpady, které není možno využít, musí být odstraněny na zařízení, jež je k tomu určeno. Z odpadů budou nejprve vytríděny využitelné složky, to vyplývá z ustanovení § 3 zákona o odpadech, kdy se vznikajícími odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Musí být uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. Odstranění odpadů je tedy poslední možností, jak s odpady nakládat.

Původce odpadu musí předávat odpad pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady nebo na místo určené obcí. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby. Krajský úřad dále upozorňuje na § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, pro stavební a demoliční odpady, které původce sám nezpracuje, musí mít původce zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem.

Krajský úřad posoudil žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích předpisů. Na základě uvedených skutečností krajský úřad, konstatuje, že realizace stavebních úprav není v rozporu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství. Vzhledem k charakteru záměru a rozsahu stavebních činností je tento záměr z hlediska odpadového hospodářství přípustný bez nutnosti stanovení dalších podmínek.

Krajský úřad, jako vodoprávní úřad příslušný orgán ochrany vod posoudil předložený záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem. Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ochrany vod k závěru, že záměr nepodléhá udělení souhlasu ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) a c) zákona o vodách. Krajský úřad se neztotožňuje s vyjádřením Magistrátu města Olomouce, že záměrem jsou dotčeny zájmy z hlediska vodního zákona. Řešená lokalita se nachází v záplavovém území významného vodního toku Morava, které bylo stanoveno krajským úřadem dne 17. 9. 2004 pod č. j.: KUOK/6388/04/OŽPZ/339. Nicméně stavba bude realizována uvnitř stávajícího objektu čerpací stanice požární vody, ve kterém bude nainstalován nový záložní zdroj elektrické energie (dieselgenerátor), záměr tedy ovlivní vodní poměry.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

(otisk úředního razítka)

Mgr. Ing. Jitka Hejlová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

zastoupená

Mgr. Tomášem Šromem
vedoucím oddělení ochrany ovzduší a odpadového
hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

Žadatel: (prostřednictvím DS)

- Veolia Energie ČR, a. s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
- MICO EWC s. r. o., Hády 968/2, 614 00 Brno
- TERMONTA PRAHA a. s., Třebohostická 46/11, Strašnice, 100 00 Praha 10

Na vědomí: (prostřednictvím DS)

- Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Hana Miřvová