


**LEGENDA**

- 2073/2 hranice parcel KN
- hranice k.ú.
- navrhované ochranné pásmo
- dočasný zbor kabelové trasa NN
- nadzemní trasa NN
- prostup pod komunikací, ochrana stávající podpěrný bod: sloup, rozvodná skříň
- stávající podpěrný bod: sloup, rozvodná skříň
- uzemnění

**LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ**

- vedení elektro NN podzemní(ČEZ a.s)
- vedení elektro NN nadzemní(ČEZ a.s)
- veřejné osvětlení nadzemní( Obec PnD)
- sdělovací vedení podzemní( Cetin a.s.)
- sdělovací vedení nadzemní( Cetin a.s.)
- vedení elektro VN podzemní( ČEZ a.s)
- kanalizace( ŠPVS)
- plynovod( STL( RWE a.s.)
- vodovod( ŠPVS)

**POZNÁMKA**  
 VŠKOVÝ SYSTÉM: Batt p.v.; SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-UTSK  
 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Petrov nad Desnou [719790]  
 STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTÝCH PODKLADŮ, PŘED ZAPOČÍTÁNÍM PRACÍ JE NUTNÉ JE VYTÝČT  
 PŘI ZHOTOVOVÁNÍ MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY VŠECHNY PODMÍNKY DOTČENÝCH SPRÁVCŮ, VLASTNÍKŮ A ORGÁNŮ.  
 POKUD NENÍ VE VÝKRESE UVEDENO JINAK A V DOKLADOVÉ ČÁSTI NENÍ PŘILOŽEN NESOUHLAS VLASTNÍKA DOTČENÉHO POZEMKU,  
 JE PŘI VÝMĚNĚ PODPĚRNÉHO BODU PŘEDPOKLÁDÁN NEVÝZNAMNÝ POSUN PODPĚRNÉHO BODU OPROTI STÁVAJÍCÍMU UMÍSTĚNÍ.  
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3, AC, 50Hz, 22kV/IT; 3+PEN, AC, 50Hz, 0,4/0,23kV/TN-C  
 OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE



nové vedení 2x YKY 3x 240+120  
 ve výkopu - vjezd-0,5+1,2m  
 ve výkopu - zeleň-0,5+0,8m  
 sítě budou ukládány při souběhu dle  
 ČSN 7306005  
 vedení bude uloženo v chráničce

NÁZEV STAVBY <b>Petrov nad Desnou - č.parc. 146/1NNK</b>		 1. máje 670/128 Opatov - Vítkovice 703 00 www.elektro-projekce.cz info@elektro-projekce.cz	
VEDOUcí PROJEKTU Ing. HAVLENA Pavel	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TESÁRKOVÁ Martina	VYPRACOVAL TESÁRKOVÁ Martina	
ZADATEL, OBJEDNATEL ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín	STUPĚŇ <b>DŮR</b>		
ČÍSLO DEFINICE PROJEKTU IV-12-8023745	FORMÁT A4 2	DATUM 03/2022	
ČÁST -	MĚŘÍTKO 1:500	NÁZEV VÝKRESU Koordinační situační výkres	
ČÍSLO ZÁKÁZKY 22.043.02	ČÍSLO VÝKRESU C.3	ZMĚNA 00	